

14 SEP 2021

Nr. înreg.

Către: **COMUNA ION CREANGĂ JUDEȚUL NEAMȚ**În atenția: **D-lui Dumitru – Dorin TABACARIU – Primar**Spre Știință: **SC AZUGA IMPEX SRL**
Oraș Târgu Frumos, șos. Buznea nr. 4A, județul IașiRe: **execuție lucrări branșare și racordare**Persoana de contact: DI Adrian Sită
0728978900

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 12896 / 26.08.2021, înregistrată la APAVITAL S.A. sub nr. 51051 / 27.08.2021, prin care solicitați acordul pentru execuția branșamentelor și racordurilor la imobilele situate în comuna Ion Creangă, județul Neamț de către S.C. AZUGA IMPEX S.R.L., vă comunicăm că suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră în următoarele condiții:

- lucrările de branșare și racordare, vor fi executate cu asistență din partea APAVITAL S.A. – Secția Distribuție Canalizare ZJI - Sector Operațional Bahlui, reprezentat de d-nul ing. Florin NICUȚĂ – Șef Sector, tel. 0728121354, florin.nicuta@apavital.ro care va fi anunțat în timp util

- S.C. AZUGA IMPEX S.R.L. va depune la sediul Sectorului Operațional Bahlui, situat în Oraș Târgu Frumos, str. 22 Decembrie 1989 nr. 66, județul Iași, cu cel puțin o zi înainte, lista imobilelor ce urmează a fi branșate și racordate, în vederea stabilirii persoanei desemnate care va asista la execuția lucrărilor, la preluarea acestora și întocmirea procesului verbal de recepție

- folosirea de materiale cu acord tehnic, tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEHD PE 100 și fittinguri corespunzătoare, cu presiunea nominală PN 10 pentru branșamentele de apă, respectiv din PVC – KG SN 8 cu diametrul nominal de 160 mm pentru racordurile de canalizare

- racordarea imobilelor la rețeaua publică de canalizare, se va executa numai în cămine de vizitare, asigurându-se panta minimă constructivă prevăzută în STAS 3051/91

- pozarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare, în săpătură, cu respectarea adâncimii maxime de îngheț, prevăzută în STAS 6054/77 pentru zona județului Neamț

- amplasarea căminelor de branșament și racord, la limita proprietăților, la cca. 1,00 m în interiorul acestora, dinspre rețelele publice de distribuție a apei și de canalizare; în cazul imobilelor prevăzute cu căi de acces proprietate privată, căminele de branșament și de racord vor fi amplasate la limita căilor de acces, dinspre domeniul public, la cca. 1,0 m în interiorul acestora

- în situația în care într-un cămin de branșament se vor monta mai multe contoare, se vor respecta următoarele condiții:

a) căminele de branșament vor avea dimensiunile de 2,00 mx1,50 mx1,20 m (Lxlxh), care să permită montarea a maxim 10 contoare de branșament

b) contoarele vor fi montate astfel încât, să se asigure spațiu tehnic necesar personalului APAVITAL S.A. pentru execuția în condiții optime a lucrărilor de întreținere și exploatare a instalațiilor

c) contoarele vor fi amplasate într-un singur plan orizontal

d) în cazul în care, se impune montarea unui număr mai mare de contoare, se vor executa mai multe cămine, în aceleași condițiile de mai sus

- căminele de branșament vor fi construite conform prevederilor STAS 6002/1988, dimensiunile acestora fiind:

* pentru secțiune circulară diametrul interior minim 1,00 m, H=1,20 m și capac cu ramă pentru acces conform STAS 2308/81

* pentru secțiune rectangulară cu dimensiunile interioare minime de 1,00 mx1,00 mx1,20 m (lxLxH) și capac cu ramă pentru acces conform STAS 2308/81

- toate contoarele ce vor fi montate pe branșamente vor fi echipate cu modul radio de citire la distanță și vor avea caracteristicile tehnice, conform anexei

- căminele de racord vor fi construite conform prevederilor STAS 2448/1982

- manevrele de închidere/deschidere a vanelor vor fi realizate numai de către personalul APAVITAL S.A.

- se interzice executarea manevrelor de închidere/deschidere a vanelor de către personalul S.C.

AZUGA IMPEX S.R.L.

