

14 SEP 2021

Nr. înreg.

 Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO-700495  
 telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741

contact@apavital.ro www.apavital.ro

 ROMANIA JUDEȚUL NEAMȚ  
 U.A.T. COMUNA ION CREANGĂ  
 Birou Avize-GIS  
 INTRARE Nr. 1578  
 IESIRE  
 Ziua 16 Luna 09 An 2021

*Urbanism  
D-na Bulgariu M  
dumbr*

*An discutat cu dl. Dorel și a fost acordat să se dispună de acest lucru. are în el munități de apă. 16.09.2021*

Nr. 51052 / 07.09.2021

Către:

COMUNA ION CREANGĂ JUDEȚUL NEAMȚ

În atenția:

D-lui Dumitru – Dorin TABACARIU – Primar

Spre Știință:

**SC INSTAL COM TERM SRL**

Comuna Brăești, sat Brăești, str. Murelor nr. 279, județul Iași

Re:

execuție lucrări branșare și racordare

*Dr. Dorel Apintilicsei  
tel. 0748.136.404*

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 12897 / 26.08.2021, înregistrată la APAVITAL S.A. sub nr. 51052 / 27.08.2021, prin care solicitați acordul pentru execuția branșamentelor și racordurilor la imobilele situate în comuna Ion Creangă, județul Neamț de către S.C. INSTAL COM TERM S.R.L., vă comunicăm că suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră în următoarele condiții:

- lucrările de branșare și racordare, vor fi executate cu asistență din partea APAVITAL S.A. – Secția Distribuție Canalizare ZJI - Sector Operațional Bahlui, reprezentat de d-nul ing. Florin NICUȚĂ – Șef Sector, tel. 0728121354, [florin.nicuta@apavital.ro](mailto:florin.nicuta@apavital.ro) care va fi anunțat în timp util
- S.C. INSTAL COM TERM S.R.L. va depune la sediul Sectorului Operațional Bahlui, situat în Oraș Târgu Frumos, str. 22 Decembrie 1989 nr. 66, județul Iași, cu cel puțin o zi înainte, lista imobilelor ce urmează a fi branșate și racordate, în vederea stabilirii persoanei desemnate care va asista la execuția lucrărilor, la preluarea acestora și întocmirea procesului verbal de recepție
- folosirea de materiale cu agrement tehnic, tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEHD PE 100 și fittinguri corespunzătoare, cu presiunea nominală PN 10 pentru branșamentele de apă, respectiv din PVC – KG SN 8 cu diametrul nominal de 160 mm pentru racordurile de canalizare
- racordarea imobilelor la rețeaua publică de canalizare, se va executa numai în cămine de vizitare, asigurându-se panta minimă constructivă prevăzută în STAS 3051/91
- pozarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare, în săpătură, cu respectarea adâncimii maxime de îngheț, prevăzută în STAS 6054/77 pentru zona județului Neamț
- amplasarea căminelor de branșament și racord, la limita proprietăților, la cca. 1,00 m în interiorul acestora, dinspre rețelele publice de distribuție a apei și de canalizare; în cazul imobilelor prevăzute cu căi de acces proprietate privată, căminele de branșament și de racord vor fi amplasate la limita căilor de acces, dinspre domeniul public, la cca. 1,0 m în interiorul acestora
- în situația în care într-un cămin de branșament se vor monta mai multe contoare, se vor respecta următoarele condiții:
  - a) căminele de branșament vor avea dimensiunile de 2,00 mx1,50 mx1,20 m (Lxlxh), care să permită montarea a maxim 10 contoare de branșament
  - b) contoarele vor fi montate astfel încât, să se asigure spațiu tehnic necesar personalului APAVITAL S.A. pentru execuția în condiții optime a lucrărilor de întreținere și exploatare a instalațiilor
  - c) contoarele vor fi amplasate într-un singur plan orizontal
  - d) în cazul în care, se impune montarea unui număr mai mare de contoare, se vor executa mai multe cămine, în aceleași condițiile de mai sus
- căminele de branșament vor fi construite conform prevederilor STAS 6002/1988, dimensiunile acestora fiind:
  - \* pentru secțiune circulară diametrul interior minim 1,00 m, H=1,20 m și capac cu ramă pentru acces conform STAS 2308/81
  - \* pentru secțiune rectangulară cu dimensiunile interioare minime de 1,00 mx1,00 mx1,20 m (lxLxH) și capac cu ramă pentru acces conform STAS 2308/81
- toate contoarele ce vor fi montate pe branșamente vor fi echipate cu modul radio de citire la distanță și vor avea caracteristicile tehnice, conform anexei
- căminele de racord vor fi construite conform prevederilor STAS 2448/1982
- manevrele de închidere/deschidere a vanelor vor fi realizate numai de către personalul APAVITAL S.A.
- se interzice executarea manevrelor de închidere/deschidere a vanelor de către personalul S.C. INSTAL COM TERM S.R.L.